

Servis in vzdrževanje

REDNI LETNI SERVIS KLIMATSKE NAPRAVE

- pregled delovanja funkcij naprave
- čiščenje filtrov notranje naprave (ne vključuje zamenjave filtrov)
- čiščenje izmenjevalcev notranje in zunanje enote
- dezinfekcija uparjalnika notranje enote
- pregled tlaka hladilnega plina v sistemu (po potrebi)
- pregled in po potrebi čiščenje odvoda kondenzata